



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00576/21

Серия RU № 0345999



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕНЕЖСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 141700, Россия, Московская область, город Долгопрудный, улица Дирижабельная, дом 13.

Основной государственный регистрационный номер: 1057746382352.

Телефон: +74995798941. Адрес электронной почты: info@snpl.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕНЕЖСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 141700, Россия, Московская область, город Долгопрудный, улица Дирижабельная, дом 13.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141700, Россия, Московская область, Люберецкий район, деревня Машково, промзона, Машковский проезд, дом 10, Литера Д.

Основной государственный регистрационный номер: 1057746382352.

ПРОДУКЦИЯ Огнебиозащитный пропиточный состав «Аттик» для древесины и материалов на ее основе, плотностью не менее 1,130 г/см³, выпускаемый в соответствии с ТУ 20.59.59-001-76566891-2021 «Огнебиозащитный пропиточный состав «Аттик»».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-476/10-2021 от 12.10.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 671-СС/06-2021 от 18.06.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие требования. Методы испытаний», п. 5.1, 5.2. Огнебиозащитный пропиточный состав «Аттик» для древесины и материалов на ее основе, плотностью 1,130 г/см³ обеспечивает: - I (первую) группу огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 750 г/м² (при поверхностной обработке без учета потерь); - II (вторую) группу огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 400 г/м² (при поверхностной обработке без учета потерь). Состав устойчив к старению. Срок хранения состава и компонентов сухой смеси в упаковке предприятия-изготовителя – 1 год с момента выпуска. Хранение водного раствора состава осуществляется в герметично закрытой таре при температуре 5°C. Гарантийный срок хранения состава – 1 год со дня изготовления. Срок службы огнезащитной обработки – 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.10.2021

ПО 13.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Михайлов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)